



# OBECNÍ ÚŘAD BÍLOVICE

odbor výstavby a územního plánování

Bílovice 70, PSČ 687 12

Došlo - 6 - 11 - 2009  
Č.j.: 922 / 121500  
Počet listů/ příloh: 11

870  
orig

Č.j.: 508/2009/U  
Vyřizuje: Ing. Marcela Uherková  
Telefon: 572 587 186  
Fax: 572 587 188  
E-mail: su-vedouci@bilovice.cz

Bílovice, dne 6.11.2009

k bodu č. 4

E.ON. Distribuce, a.s., F.A, Gerstnerova 21516, 370 49 České Budějovice

## ÚZEMNÍ SOUHLAS č. 27/09

Obecní úřad Bílovice, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1 a 2 stavebního zákona oznámení o záměru umístění stavby, které dne 26.10.2009 podala společnost ENERGI-SERVIS a.s. Brno, zplnomocněná společností **E.ON. Distribuce, a.s., F.A, Gerstnerova 21516, 370 49 České Budějovice** (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 96 stavebního zákona

### s o u h l a s s u m í s t ě n í m s t a v b y

**Liniová stavba - nadzemní vedení NN, přeložka trasy v rámci dotčených pozemků**  
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2766/8, p. p. k. 1782/52 v katastrálním území Kněžpole u Uherského Hradiště.

Stávající nadzemní vedení NN mezi stožáry č. 121 a 124 v k.ú. Kněžpole bude z důvodu výstavby chodníku přeloženo. Nové stožáry budou umístěny cca 1 m od stávajících stožárů za oplocení. Trasa bude vedena po stejné parcele jako stávající. Na nové stožáry bude přemístěn vodič AES 4x95+25 a svítidla veř.osvětlení.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1 stavebního zákona:

- je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše
- poměry v území se podstatně nemění
- záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
- závazné stanovisko dotčeného orgánu neobsahuje podmínky
- závazným stanoviskem dotčeného orgánu není vyjádřen nesouhlas
- záměr nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu

Splněna je podmínka podle § 96 odst. 2 stavebního zákona, protože záměr je:

- stavba, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení podle písm. a)

### Poučení:

Územní souhlas platí 12 měsíců ode dne jeho vydání. Územní souhlas s umístěním stavby pozbývá platnosti, nebyla-li v této lhůtě podána žádost o stavební povolení, ohlášení nebo žádost o jiné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo podobné rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení po lhůtě platnosti územního souhlasu zastaveno anebo byla-li žádost zamítnuta.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru bezodkladně poté, co jej oznámil, byla vyvěšena na veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po dobu nejméně 30 dnů.

Ing. Marcela Uherková  
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

### Obdrželi:

E.ON. Distribuce, a.s., F.A, Gerstnerova č.p. 21516/6, 370 49 České Budějovice  
Obec Kněžpole, Kněžpole, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště  
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p. 266, 140 22 Praha 4 - Michle  
JMP a.s.závod Zlín, Vodní č.e. 4067, 760 01 Zlín 1, SVK a.s., Za Olšávkou č.p. 290, 686 01 Uherské Hradiště 1

OBECNÍ ÚŘAD BÍLOVICE  
odbor výstavby a úp  
2009 11 06  
M. Uherková

# A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

## *a) identifikace stavby:*

ČÍSLO STAVBY E.ON: X.14.SB-6509-048

NÁZEV STAVBY: KNĚŽPOLE, CHODNÍK U FIRMY KOVOP - PŘELOŽKA NN

MÍSTO STAVBY: KNĚŽPOLE

KRAJ: ZLÍNSKÝ

STAVEBNÍK: E.ON DISTRIBUCE, A.S., F.A.GERSTNERA 2151/6, 370 49 ČESKÉ BUDĚJOVICE

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT: ING. IGOR BALÁK

DRUH STAVBY: LINIOVÁ - NADZEMNÍ VEDENÍ NN

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: KNĚŽPOLE U UH. HRADIŠTĚ

ZPŮSOB PROVEDENÍ STAVBY: dodavatelsky

TERMÍN DOKONČENÍ: 12/2009



## CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ ÚČEL:

Projektová dokumentace řeší změnu trasy stávajícího nadzemního vedení NN z důvodu výstavby chodníku u firmy KOVOP v Kněžpoli.

Stávající nadzemní vedení NN mezi stožáry č. 121 až 124 v obci Kněžpole bude z důvodu plánované výstavby chodníku poblíž areálu firmy KOVOP přeloženo do nové trasy mimo plánovaný chodník. Nové stožáry budou umístěny cca 1m od stávajících stožárů za oplocení. Nové stožáry i trasa vedení budou na stejné parcele jako vedení demontované, a to na p.č. 1782/52 v k.ú. Kněžpole. Na nové stožáry bude přemístěn stávající vodič AES 4x95+25 a svítidla veřejného osvětlení.

## *b) charakteristika území a stavebního pozemku*

Stavba je umístěna převážně mimo zastavěné území v katastru oncí Hodonice a Krhovice.

SEZNAM DOTČENÝCH PARCEL: 1782/52, VLASTNÍK OBEC KNĚŽPOLE

## *c) provedený průzkum a napojení na technickou infrastrukturu:*

### STAVEBNĚ GEOLOGICKÝ PRŮZKUM:

Pro danou stavbu nebude vyžadován.

### NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU:

Součástí distribučního vedení NN v pobci Kněžpole. Na jiné sítě technického vybavení nebude stavba napojena.

**d) požadavky dotčených orgánů:**

Č.v.	Název a adresa	č. vyjádření	Požadavky
1	Obec Kněžpole		
2	Telefonica O2	117480/09/MZL /M00	před realizací provést vytýčení, zemní práce provádět ručně
3	Jihomoravská plynárenská a.s.		před realizací provést vytýčení
4	Slovácké vodárny a kanalizace Uh. Hradiště		před realizací provést vytýčení

**e) obecné požadavky na výstavbu:**

Stavba je navržena dle zásad stanovených ve vyhlášce č. 137/1998Sb (502/2006Sb), tak aby neohrožovala zdraví, život uživatelů okolních staveb, neohrožovala životní prostředí.

**f) podmínky regulačního plánu:**

Pro tento typ stavby není regulační plán vyžadován.

**g) doba výstavby, popis postupu výstavby:**

TERMÍN ZAHÁJENÍ: 11/2009

TERMÍN DOKONČENÍ: 12/2009

**POPIS POSTUPU VÝSTAVBY:**

Navržen je následující postup prací s ohledem na minimální omezení odběratelů elektrické energie a s ohledem na minimalizaci škod na pozemcích.

- Prostorové a výškové vytýčení stavby
- Vytýčení podzemních sítí
- Zemní práce pro stožáry NN
- Osazení stožárů NN
- Přemístění vodičů na nové stožáry
- Revize
- Uvedení celé stavby do trvalého provozu